

נספח 9

+מחלקת מקלטים ומחסנים

טלפון : 5218433

פקס : 5216494

מגבלות והנחיות הג"א למשתמש במקלט דו תכליתי

כללי

פיקוד העורף ממליץ להשתמש במקלט בשיגרה ולהסב אותו לשימוש דו תכליתי מותנה בקיומם של התנאים כפי שמופיע בילקוט הפרסומים 2658 ח תשרי 1980.
להלן רשימת מגבלות והנחיות בטיחות למשתמש במקלט דו-תכליתי.
למען הסר ספק מובהר בזאת שהבטיחות במקלט על כל היבטיו ומגבלותיו חלות על המבקש/המשתמש/ הנהלת המוסד/ נציג העמותה או התנועה/או אחר.

אחראי מקלט יתקין 2 מטפי כיבוי אש מסוג גז הלון או C.O. 2 3 ק"ג בקומה התחתונה (אחד בכל חדר) ועוד משף אבקה 6 ק"ג בקומה העליונה וזאת על פי הנחיות מחלקת כיבוי אש.

הל איסור על הכנסת ציוד / ריהוט קבוע או כבד המצריך יותר מ- 2 אנשים ו- 4 שעות על מנת לפנותו ואשר תופס יותר מ- 20 אחוז משטח ריצפת המקלט.

הל איסור על תלית ציוד כבד על קירות המקלט.

הפעילות במקלט מותנת בכך שיציאות החירום ודרכי המילוט (דלתות חלונות) פנויים ואינם חסומים או נעולים.

הל איסור על אחזקה/ שימוש בחומרים רעילים דליקים (נפט בנזין מדללים וכו') בכלי קיבול או בתפזורת.

הל איסור על שימוש במכשירים המופעלים בגז, והדלקת אש במקלט.

הל איסור על החלפה / הוספת מנעולים בדלתות/ חלונות.

אין לבצע במקלט כל עבודות בינוי מסוגים שונים כגון: שבירת קירות התקנת מחיצות וכו'
אין להתקין מזגן/ תנור קרמיקה/ רתכת/ מקדחת עמוד מסוג כל שהוא ללא אישור מחלקת מקלטים.

יש לדווח על כל תקלה במערכת החשמל למחלקת מקלטים.

המקלט יתוחזק באופן נקי ומסודר וברמת אחזקה נאותה באופן רציף.

הערה: הוראות ספציפיות לגופים בעלי היקף ואופי פעילות שונה ינתנו בנפרד.

מחלקת מקלטים רשאית לאסור או להפסיק את השימוש במקלט אם לא מתקימים התנאים המפורטים בחוזה זה ובנספחים.

הנני הח"מ מאשר בחתימתו שקרא והבין את ההנחיות ומתחייב לפעול על פיהן.

חתימה

תאריך

שם ומשפחה